

企业事业单位应当公开的环境信息表					
单位名称	瀚蓝（南平）固废处理有限公司	组织机构代码	913507846966053069	邮政编码	354200
生产地址	南平市建阳区回瑶村长后坪	法定代表人	邓奠忠	联系方式	0599-5812804
生产经营和管理服务的主要内容	城市生活垃圾焚烧处理发电，处理建阳区、建瓯市、武夷山市生活垃圾，日处理能力 1200 吨，年发电量 1.4 亿千瓦时	防治污染设施的建设和运行情况		锅炉焚烧尾气净化装置，污水处理站，飞灰螯合固化设施，飞灰螯合物暂存库，均正常运行	
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	一期项目 2010 年 10 月 13 日环评通过福建省环保厅批复（闽环保监[2010]108 号）2017 年 3 月 24 日通过南平市环保局竣工验收（南环保审函[2017]32 号）  技改扩能项目 2019 年 6 月 6 日环评通过南平市生态环境局批复（南环保审函[2019]47 号）  排污许可证（证书编号 913507846966053069001V）	环境自行监测方案		自行监测方案已于福建省企业自行监测管理系统备案；烟气和废水定期委托福建宏其检测科技有限责任公司检测，飞灰定期委托厦门市华测检测技术有限公司检测	
突发环境事件应急预案情况	已备案  备案编号：350703-2021-012-L	排放口数量和分布情况		目前 3 个废气排放口，厂区中 2 根 100 米烟囱；  1 个污水排放口，厂区污水总排口；	
其他应当公开的环境信息					

2021年第三季度主要污染物排放情况统计表								
主要污染物		排放方式	排放浓度	执行标准值 GB18485-2017 GB/T19923-2005 《城市污水再生利用工业用水水质》	超标情况	排放量 (单位: 吨)	核定排放总量 (单位: 吨)	
废水	COD	经处理后排入市政污水管网	11.021	60	未超标	0.0486	4.4	
	NH3-N		0.179	10	未超标	0.000802	0.59	
废气	颗粒物(烟尘)	经净化处理后排入大气环境	2.34	30	未超标	0.619	43.6	
	HCl		16.88	60	未超标	6.426	/	
	CO		8.76	100	未超标	2.376	/	
	SO2		11.99	100	未超标	5.431	72	
	NOX		170.98	300	未超标	64.654	259.2	
飞灰螯合物	检测项	处置去向	排放浓度	执行标准	超标情况	自行监测单位		
	汞	安全填埋	0.00096	≤0.05	《生活垃圾填埋场污染控制标准》 GB16889-2008 (单位: mg/L)	未超标	检测项	检测单位
	铜		0.07	≤40		未超标		
	锌		1.02	≤100		未超标	废气	福建宏其检测科技有限责任公司
	铅		0.05	≤0.25		未超标		
	镉		ND	≤0.15		未超标	废水	福建宏其检测科技有限责任公司
	铍		ND	≤0.02		未超标		
	钡		1.45	≤25		未超标	飞灰	厦门市华测检测技术有限公司
	镍		ND	≤0.5		未超标		
	砷		0.00599	≤0.3		未超标	二噁英	江西星辉检测技术有限公司
	总铬		0.05	≤4.5		未超标		
	六价铬		ND	≤1.5		未超标		
	硒		0.0106	≤0.1		未超标		