

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：91350181691938662F001V

单位名称：瀚蓝（福清）固废处理有限公司

报告时段：2021 年第 02 季

法定代表人（实际负责人）：刘文涛

技术负责人：丁燕燕

固定电话：591-22117788

移动电话：15059191710

排污单位名称（盖章）

报告日期：2021 年 07 月 09 日




承诺书

福州市福清生态环境局：

瀚蓝（福清）固废处理有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：  (盖章)

法定代表人：  (签字)

日期：2021.07.09

企业基本信息

(一) 基本生产信息

基本生产信息

生产情况						
机组名称	规模（万千瓦）	设计运行时间（小时）	发电量（万千瓦时）	供热量（万吉焦）	实际运行时间（小时）	平均负荷率%
焚烧发电生产单元	1.8	8000	3271.208	0	1948.14	93.29
全厂总计	1.80	/	3271.21	0.00	/	93.29

生产情况					
机组名称	机组类型	燃料消耗量	发电标准煤耗(发电油耗/发电气耗)	产灰量	产渣量

污染治理设施计划投资情况（执行报告周期如涉及）					
机组名称	治理类型	开工时间	（拟）建成投产时间	计划总投资（万元）	报告周期内完成投资（万元）

(二) 燃料分析表

燃料分析表

生产单元	燃料名称	使用量（万t/a、万m³/a）	灰分（%）	硫分（%）	挥发分（%）	热值（MJ/kg、MJ/m³）
装卸贮存预处理单元	助（混）燃油	0.00534	0.0	0.0	0.0	0.0
辅助单元		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
焚烧发电生产	生活垃圾	8.2108	10.82	0.0	0.0	2682

单元						
全厂合计	生活垃圾	8.2108	10.820000	0.00000	0.00000	2682.0000
	助（混）燃油	0.00534	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

表 3-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
				4 月份	5 月份	6 月份	季度合计	
有组织废气主要排放口	DA001	烟囱	氯化氢	3.066178	3.090372	2.398798	8.555348	根据福建省污染源自动监控系统数据计算排放量
			镉，铊及其化合物（以 Cd+Tl 计）				0	

		锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计)				0	
		二氧化硫	2.132111	2.253611	2.207652	6.593374	根据福建省污染源自动监控系统数据计算排放量
		汞及其化合物				0	
		二噁英类 (10 ⁻⁹ 吨)				0	
		氮氧化物	17.671631	18.375245	13.519187	49.566063	根据福建省污染源自动监控系统数据计算

						排放量	
		颗粒物	0.246725	0.265327	0.264283	0.776335	根据福建省污染源自动监控系统数据计算排放量
		一氧化碳	1.619599	1.987957	2.087669	5.695225	根据福建省污染源自动监控系统数据计算排放量
其他合计		颗粒物				0	

	氨 (NH3)				0	
	臭气浓度				0	
	硫化氢				0	
	氨 (氨气)				0	
全厂合计	烟尘 (颗粒物)				0	
	颗粒物	0.246725	0.265327	0.264283	0.776335	根据福建省污染源自动监控系统数据计算排放量
	VOCs				0	
	二氧化硫 (以 SO ₂ 计)				0	
	NO _x	17.671631	18.375245	13.519187	49.566063	根据福建省污染源自动监

						控系统数据计算排放量
	S02	2.132111	2.253611	2.207652	6.593374	根据福建省污染源自动监控系统数据计算排放量
	氮氧化物（以 NO2 计）				0	

表 3-2 废水排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
					4 月份	5 月份	6 月份	季度合计	
主要排放口	间接排放	DW001	污水总排口	六价铬				0	
				氨氮 (NH3-N)	0.0001217	0.0004156	0.0004593	0.000997	根据福建省污染源自动监控

[illegible]

总磷 (以P计)				0	
氨氮 (NH ₃ -N)	0.000122	0.000416	0.000459	0.000997	根据福建省污染源自动监控系统数据计算排放量
六价铬				0	
动植物油				0	
化学需氧量	0.168412	0.17305	0.188881	0.530343	根据福建省污染源自动监控系统数据计算排放量
总镉				0	
总铬				0	
色度				/	
总铅				0	
总砷				0	
五日生化需氧量				0	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

(二) 超标排放信息

表 4-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施 编号	排放口编 号	超标污染物 种类	实际排放浓度（折标， mg/m3）	超标原因说 明
------	------------	-----------	-------------	----------------------	------------

表 4-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种 类	实际排放浓度（折标，mg/L）	超标原因说 明
------	-------	-------------	-----------------	------------

（三）污染治理设施异常运转信息

表 5-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

（超标时段）	故障设施	故障原因	各排放因子浓度（mg/m3）		应对措施
开始时段-结束时段			污染因子	排放范围	

（四）结论

瀚蓝（福清）固废处理有限公司 2021 年第二季度废水、废气各项环保指标均达标排放；设备运行情况如下：#1 焚烧炉于 2021.04.05 01:10-2021.04.05 02:15 辅助燃烧器故障；#2 焚烧炉于 2021.04.02 05:40-2021.04.09 04:00 汽水系统设备故障停炉检修；#2 焚烧炉于 2021.04.30 04:05-2021.04.30 04:55 辅助燃烧器故障；#3 焚烧炉于 2021.06.11 23:30-2021.06.21 22:30 计划停炉检修；以上故障与停炉期间的异常数据情况均已在福建省污染源自动监控系统报备。

