

企业事业单位应当公开的环境信息表

单位名称	瀚蓝（南平）固废处理有限公司	组织机构代码	913507846966053069	邮政编码	354200
生产地址	南平市建阳区回瑶村长后坪	法定代表人	邓奠忠	联系方式	0599-5812804
生产经营和管理服务的主要内容	城市生活垃圾焚烧处理发电，处理建阳区、建瓯市、武夷山市生活垃圾，日处理能力 1200 吨，年发电量 1.4 亿千瓦时	防治污染设施的建设和运行情况		锅炉焚烧尾气净化装置，污水处理站，飞灰螯合固化设施，飞灰螯合物暂存库，均正常运行	
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	一期项目 2010 年 10 月 13 日环评通过福建省环保厅批复（闽环保监[2010]108 号）2017 年 3 月 24 日通过南平市环保局竣工验收（南环保审函[2017]32 号） 技改扩能项目 2019 年 6 月 6 日环评通过南平市生态环境局批复（南环保审函[2019]47 号） 排污许可证（证书编号 913507846966053069001V）	环境自行监测方案		自行监测方案已于福建省企业自行监测管理系统备案；烟气和废水定期委托福建宏其检测科技有限责任公司检测，飞灰定期委托厦门市华测检测技术有限公司或福建宏其检测科技有限责任公司检测	
突发环境事件应急预案情况	已备案 备案编号：350703-2021-012-L	排放口数量和分布情况		目前 3 个废气排放口，厂区中 2 根 100 米集束烟囱(1 淘汰,1 在用)； 1 个污水排放口，厂区污水总排口；	
其他应当公开的环境信息					

2023 年第二季度主要污染物排放情况统计表									
主要污染物		排放方式	排放浓度	执行标准值 GB18485-2017 、（DB35/ 1976—2021） GB/T19923-2005 《城市污 水再生利用工业用水水质》		超标情况	排放量 （单位： 吨）	年累计量 （单位： 吨）	核定排放总量 （单位：吨）
废水	COD	经处理后排 入市政污水 管网/回用	5.35	60		未超标	0.07265	0.08164	4.4
	NH3-N		0.281	10		未超标	0.00382	0.004043	0.59
废气	颗粒物（烟尘）	经净化处理 后排入大气 环境	1.568	30		未超标	0.583	1.101	/
	HCl		24.473	60		未超标	9.914	21.634	/
	CO		7.812	100		未超标	3.192	5.645	/
	SO2		28.739	100		未超标	11.77	23.44	72
	NOX		127.82	200		未超标	50.374	105.79	259.2
飞灰螯合 物	检测项	处置去向	排放浓度	执行标准		超标情况	自行监测单位		
	汞	建阳焚烧垃 圾发电厂配 飞灰套填埋 场/南平臻 境环保有限 责任公司， 安全填埋	0.0002L	≤0.05	《生活垃 圾填埋场 污染控制 标准》 GB16889- 2008 （单位： mg/L）	未超标	检测项	检测单位	
	铅		0.05	≤0.25		未超标			
	镉		0.0037	≤0.15		未超标	废气	福建宏其检测科技有限责 任公司	
	铜		0.18	≤40		未超标			
	锌		1.44	≤100		未超标	废水	福建宏其检测科技有限责 任公司	
	总铬		0.92	≤4.5		未超标			
	六价铬		0.004L	≤1.5		未超标	飞灰	福建宏其检测科技有限责 任公司	
	镍		0.19	≤0.5		未超标			
	砷		0.0336	≤0.3		未超标	二噁英	江苏微谱检测技术有限公 司	
	铍		0.00002L	≤0.02		未超标			
	呋		0.483	≤25		未超标	生活垃圾	厦门市华测检测技术有限 公司	
	硒		0.0201	≤0.1		未超标			